

**КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ Г. МАЛМЫЖА»
(КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа»)**

ул. Тимирязева, д. 6,
г. Малмыж, Кировская область,
612920
тел., факс: (83347) 2-11-38
e-mail: schoolmalm_1@mail.ru
№ 225 от 31.08.2020

Старшему инспектору ОНДП
Малмыжского района
лейтенанту внутренней службы

Салихову Д.Р.

Информация об
устранении предписания

КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» информирует Вас о том, что предписание Главного управления МЧС России по Кировской области Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района № 81/1/1 от 25.10.2020 года «По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» выполнено:

произведен капитальный ремонт полов в здании лицея на втором и третьем этажах здания, таким образом устранено нарушение «Применен материал (масляная краска) для покрытия пола в общих коридорах 2 и 3 этажей здания лицея, показатели пожарной опасности которого неизвестны, при требовании запрета применения на путях эвакуации материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2».

Капитальный ремонт полов был произведен в соответствии со сметой №см-0038 от 15.01.2020г. Объем бюджетных ассигнование составил 1024918,55 рублей. В соответствии с заключением Управления капитального строительства замечаний по ремонту полов нет.

Директор КОГОБУ
«Лицей г. Малмыжа»



С.А. Плишкина