

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Кировской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-14-01

Предписание № 81/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетному учреждению
«Лицей г. Малмыж»

Директору КОГОБУ «Лицей г. Малмыж» Плишкиной Светлане Анатольевне

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Малмыжского района Копылова А.А. от 24.09.2019 № 81, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. 21.10.2019 г.; с 10 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. 25.10.2019 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНДПР Малмыжского района лейтенантом внутренней службы Салиховым Д.Р., здание КОГОБУ «Лицей г. Малмыж» по адресу: 612920, Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 6, совместно с директором КОГОБУ «Лицей г. Малмыж» Плишкиной С.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание лицея, г. Малмыж, ул. Тимирязева, 6 (этажность: 3, основание: оперативное управление, год ввода в эксплуатацию: 1984)				
1.	Применен материал (масляная краска) для покрытия пола в общих коридорах 2 и 3 этажа здания лицея, показатели пожарной опасности которого неизвестны (документы не представлены), при требовании запрета применения на путях эвакуации материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2	п. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района
лейтенант внутренней службы Салихов Д.Р.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа» Плишкина С.А.

(подпись)

25 октября 2019 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: ул.Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekit@kirovj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.